



**PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRAS**

UAB „Renomas“
direktoriui Audriui Bakučioniui

2013-02-20 Nr. 3-77(1.12.)
Į 2013-02-06

DĖL AKMENS VATŲ „TF Board“, „Dachroc 185“ ir „Paroc ROB 60“ PANAUDOJIMO

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centras (toliau – Centras) išnagrinėjęs Jūsų prašymą informuoja, kad:

- Centro klasifikavimo ataskaitoje Nr.20-47.2012.26 (2012-10-09) nurodytoji stogo konstrukcija gali būti naudojama be apatinio 20 mm storio akmens vatos „TF Board“ sluoksnio ir tai neįtakos $B_{\text{roof}}(t1)$ degumo klasės rezultato.
- Centro klasifikavimo ataskaitose 20-35.2012.26 (2012-09-21), 20-43.2012.26 (2012-10-09) ir 20-46.2012.26 (2012-10-10) nurodytoji stogo konstrukcija gali būti naudojama be apatinio 20 mm storio akmens vatos „Dachrock 185“ sluoksnio ir tai neįtakos $B_{\text{roof}}(t1)$ degumo klasės rezultato.
- Centro klasifikavimo ataskaitose 20-39.2012.26 (2012-09-26), 20-44.2012.26 (2012-10-10), 20-56.2012.26 (2012-12-14) ir 20-57.2012.26 (2012-12-14) nurodytoji stogo konstrukcija gali būti naudojama be apatinio 20 mm storio akmens vatos „Paroc ROB 60“ sluoksnio ir tai neįtakos $B_{\text{roof}}(t1)$ degumo klasės rezultato

Viršininkas

Arvydas Viršulis

Vytautas Jocius, (8 5) 249 1333, vytautas.jocius@vpgt.lt