2015 metų spalio mėn., bendradarbiaujant su kompanija RUFAX , Gaisrinių tyrimų centre, RAGD prie VRM buvo išbandytas stogo konstrukcinis mazgas su su sluoksniuota termoizoliacine plokšte "Rufax" ir parengta Broof(t1) klasifikacinė degumo ataskaita. Šiame stogo konstrukciniame mazge naudojama bituminė hidroizoliacinė danga - Renobit Standart EKP bei papildomai, - "Kauno šilo" polistireninis putplastis EPS80.

Parengtą stogo mazgo Broof(t1) klasifikacinę degumo ataskaitą rasite čia: Broof(t1) klasifikacinė degumo ataskaita Nr.20-43.2015.26 . Šią bei visas kitas, mūsų parengtas stogo konstrukcinių mazgų Broof(t1) klasifikacines degumo ataskaitas, galite rasti čia arba tiesiog **www.broof.lt** .

Renobit + Rufax stogo konstrukcinio mazgo schema:

